

# 質 疑 応 答 書

令和 6年 4月 15日

住 所

質問者 商号又は名称

代表者職氏名

工事・業務名称 令和6年度 (仮称) 東消防署桁形分署庁舎新築工事 (建築工事)

図番	質 問 事 項	図番	応 答 欄
A-39	AD-3 アルミ防火設備に引戸がありません。片引戸自動ドアでよろしいでしょうか。		AD-3のアルミ製引違い戸について、片引戸自動ドアは認めないが、アルミ製引違いサッシ (防火設備) としても構わない。 なお、工事を進めるにあたり仕様を変更する場合は、別途協議のうえ決定します。
A-39	AD-9 アルミ防火設備片開きドア腰パネルタイプがありません。1枚ガラスでしょうか。それともスチールサッシでしょうか。		AD-9のアルミ製片開きドアについて、防火設備であれば、ガラスとしても構わない。 なお、工事を進めるにあたり仕様を変更する場合は、別途協議のうえ決定します。
A-6、A-40	仕様書では、複層硝子アルゴンガスとなっておりますが、アルミ防火設備に設定がありません。アルミ防火部のみガス無しでよろしいでしょうか。		仕様書のとおりとする。 なお、工事を進めるにあたり仕様を変更する場合は、別途協議のうえ決定します。

送付先：消防本部総務課総務係

FAX：0172-33-9117

質問期日：令和6年4月12日 午後5時まで

回答：組合ホームページの質疑回答一覧表に掲載 令和6年4月15日掲載予定