

自衛消防訓練実施要領兼検証チェック票

<input checked="" type="checkbox"/> 集計 <input type="checkbox"/> A隊員 <input type="checkbox"/> B隊員 <input type="checkbox"/> C隊員		名称： 消防旅館		
実施日時 R ○年○月○日○時○分～○時○分	検証者 火消 用心			
測定項目	実施要領（検証事項）	自火報鳴動からのタイム	適否 ※1	備考 ※2
<input checked="" type="checkbox"/> 火災発生	<ul style="list-style-type: none"> 3階以上の階（5階建て以上の場合は3階から最上階より2階下までの階）で、待機場所から最も遠い客室内の感知器を発報させる。（客室の廊下側入口付近に旗等の目印を付ける。） 当該客室を内側から施錠する。 		○	
<input checked="" type="checkbox"/> 出火場所の確認	<ul style="list-style-type: none"> 受信機で出火場所を確認し、地区表示灯が点灯した場所を見て指差し呼称するまで ※ 行動開始 <input checked="" type="checkbox"/> 即時 <input type="checkbox"/> 15秒後 	0分30秒	×	地区表示灯未確認
<input checked="" type="checkbox"/> 現場確認の指示	<ul style="list-style-type: none"> 他の隊員に現場確認の指示を非常放送・電話・口頭により終了するまで 	0分45秒	○	
<input checked="" type="checkbox"/> 現場の確認	<ul style="list-style-type: none"> 自ら又は他の隊員に指示し、出火室をマスターキー等でドアを開け内部を確認して「火事だ！」と2回叫ぶまで ※ 行動手段 <input checked="" type="checkbox"/> 即時 <input type="checkbox"/> 15秒後 ※ 移動手段 <input checked="" type="checkbox"/> 徒歩 <input type="checkbox"/> 火災階の直下階までエレベーター（ ） 	1分45秒	○	
<input checked="" type="checkbox"/> 119通報	<input checked="" type="checkbox"/> 自火報作動通報 自火報が作動した旨の通報が終了した時点まで（火災通報装置等無、自火報連動無）	分 秒	○	
	<input type="checkbox"/> 電話開始 電話の1を押した時点まで	分 秒		
	<input type="checkbox"/> 電話終了 通報が終わり受話器を置いた時点まで	分 秒		
<input checked="" type="checkbox"/> 初期消火	<input checked="" type="checkbox"/> 火災通報 現場確認後押しボタンを押した時点まで	分 秒		
	<input checked="" type="checkbox"/> 消火器 放射体制をとって15秒間維持した時点まで	2分10秒	△	放射体制不十分
<input checked="" type="checkbox"/> 情報伝達	<input type="checkbox"/> 初期消火 内栓（人）放水体制をとって30秒間維持した時点まで	分 秒		
	<ul style="list-style-type: none"> 宿泊客等に避難の指示を開始及び終了した時点まで（3回繰り返す） ※ 伝達手段 <input type="checkbox"/> 非常放送 <input checked="" type="checkbox"/> 業務用放送 <input type="checkbox"/> 伝達手段なし 	開始 2分50秒 終了 5分30秒	○	
<input checked="" type="checkbox"/> 各室伝達	<ul style="list-style-type: none"> 「火事だー！」と叫びながら、客室のドアを叩き火災である旨を知らせる。 ※ 伝達範囲 <input checked="" type="checkbox"/> 全館 <input type="checkbox"/> 火災階以上の階（階～階） <input type="checkbox"/> 火災階 <input type="checkbox"/> 火災階及び直上階 <input type="checkbox"/> 火災となった防火区画内 <input type="checkbox"/> 伝達不要 		○	
<input checked="" type="checkbox"/> 防火戸閉鎖	<ul style="list-style-type: none"> 防火戸を手動で閉鎖し、堅穴区画を形成する。（常時閉鎖式及び煙感知器連動式防火戸の場合を除く） ※ 閉鎖範囲 <input type="checkbox"/> 火災階（温度による自動閉鎖式の場合） <input checked="" type="checkbox"/> 火災階以上の階（手動閉鎖式の場合） 		○	
<input checked="" type="checkbox"/> 避難誘導	<ul style="list-style-type: none"> 廊下に出てきた客を安全な地点まで避難誘導する（特別避難階段又は避難階段の入口部分に誘導音装置付誘導灯が設置されている場合を除く） ※ 誘導場所 <input type="checkbox"/> 特別避難階段の付室 <input checked="" type="checkbox"/> 堅穴区画がなされている階段室 <input type="checkbox"/> 安全な地上までの避難路を有するベランダ等 <input type="checkbox"/> 屋上広場 <input type="checkbox"/> 安全な地上 ※ 誘導範囲 <input checked="" type="checkbox"/> 火災階以上の各階（3階～4階） <input type="checkbox"/> 出火階及び直上階（スプリンクラーが設置されている場合） 付室又は階段室の入口付近で「ここから逃げて下さい！」と2回叫ぶ。	6分0秒	○	
火災階の限界時間		8分	非火災階の限界時間 12分	
火災階における全ての対応事項終了時間		8分0秒	非火災階における全ての対応終了時間 12分0秒	
【検証結果・指導事項】 地区表示灯未確認・消火器の放射体制が不十分であったが、それ以外は概ね良好であった。				

※ 1. 適否欄は、次の要領で記入する。
 適正に行動した場合・・・○ 一部適正でない行動がある場合・・・△ 適正に行動しなかった場合・・・×

2. 行動が不適正の場合の状況等を備考欄に記入する。