


様式第43 (第62条の5の3関係)

休止中の地下埋設配管の漏れの点検期間延長申請書

<p style="text-align: right;">〇〇年〇〇月〇〇日</p> <p>未記入  殿 申請者</p> <p>住所 弘前市大字本町2-1 (電話〇〇-〇〇〇〇)</p> <p>氏名 〇〇株式会社 代表取締役 消防太郎</p>					
設置者	住所	弘前市大字本町2-1		電話	〇〇-〇〇〇〇
	氏名	〇〇株式会社 代表取締役 消防太郎			
設置場所		〇〇市大字〇〇町〇〇番地〇〇			
製造所等の別		貯蔵所	貯蔵所又は取扱所の区分	地下タンク貯蔵所	
設置の許可年月日及び許可番号		〇〇年〇〇月〇〇日		第 〇〇〇 号	
<p>区画内に設けられた漏えい検査管により1週間に1回以上漏れを確認している。</p>		〇〇年〇〇月〇〇日		第 〇〇〇 号	
<p>炭素鋼管 (SGP管)</p>		〇〇年〇〇月〇〇日			
<p>100分の1精度で在庫管理を行い1週間に1回以上漏れを確認している。</p>		〇〇年〇〇月〇〇日			
危険物の漏れを見知しての漏えい拡散を防止するための措置の有無		告示第71条の2第3項第1号イ又はロに掲げる措置		(有)	(無) <input checked="" type="radio"/>
		告示第71条の2第3項第2号に掲げる措置		(有)	(無) <input checked="" type="radio"/>
		平成15年総務省令第143号附則第3項に掲げる措置		(有) <input checked="" type="radio"/>	(無) <input type="radio"/>
<p>さや管等の区画が設置されている。</p>		〇〇年〇〇月〇〇日			
漏れの点検予定期日		〇〇年〇〇月〇〇日			
その他参考となる事項		<p>漏えい検査管により1週間に1回以上漏れの確認をして、100分の1精度で在庫管理を行い1週間に1回以上漏れを確認し、漏えい時の計画書を消防に届けている。又は漏えい検査管により1週間に1回以上漏れの確認をして、電気防食が設置されている。</p>			
※ 受付欄					

- 備考
- この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。
 - 法人にあつては、その名称、代表者氏名及び主たる事業所の所在地を記入すること。
 - 告示は、危険物の規制に関する技術上の基準の細目を定める告示（昭和49年自治省告示第99号）とすること。
 - ※印の欄は記入しないこと。