

## 違反対象物一覧表

防火対象物の 名称	防火対象物の 所在地	違反の内容			その他
		違反指摘事項	根拠法令の 条項	違反の位置等	
マスガタビル	弘前市大字富田町 208番地3	自動火災報知設備 未設置	消防法 第17条 第1項	防火対象物全体	自動火災報知設備が未設置のため火災の早期発見が遅れ、避難や初期消火に影響が生じるおそれがある。