

違反対象物一覧表

防火対象物の 名称	防火対象物の 所在地	違反の内容			その他
		違反指摘事項	根拠法令の 条項	違反の位置等	
マスガタビル	弘前市大字富田町 208番地3	自動火災報知設備 未設置	消防法 第17条第 1項	防火対象物全体	自動火災報知設備が未設置のため火災の早期発見が遅れ、避難や初期消火に影響が生じるおそれがある。
有限会社 中田商事貸店舗	弘前市大字代官町 20番地1	自動火災報知設備 未設置	消防法 第17条第 1項	防火対象物全体	自動火災報知設備が未設置のため火災の早期発見が遅れ、避難や初期消火に影響が生じるおそれがある。
医療法人吉祥会 吉田クリニック、通 所リハビリテーショ ン フレディ2	弘前市大字百石町 49番地1	スプリンクラー設 備未設置	消防法 第17条第 1項	診療所部分	スプリンクラー設備が未設置であり初期消火が期待できず、延焼拡大のおそれがある。