

## 違反対象物一覧表

| 防火対象物の<br>名称                                 | 防火対象物の<br>所在地      | 違反の内容            |                    |         | その他                                             |
|----------------------------------------------|--------------------|------------------|--------------------|---------|-------------------------------------------------|
|                                              |                    | 違反指摘事項           | 根拠法令の<br>条項        | 違反の位置等  |                                                 |
| マスガタビル                                       | 弘前市大字富田町<br>208番地3 | 自動火災報知設備<br>未設置  | 消防法<br>第17条<br>第1項 | 防火対象物全体 | 自動火災報知設備が未設置のため火災の早期発見が遅れ、避難や初期消火に影響が生じるおそれがある。 |
| 有限会社<br>中田商事貸店舗                              | 弘前市大字代官町<br>20番地1  | 自動火災報知設備<br>未設置  | 消防法<br>第17条<br>第1項 | 防火対象物全体 | 自動火災報知設備が未設置のため火災の早期発見が遅れ、避難や初期消火に影響が生じるおそれがある。 |
| 医療法人吉祥会<br>吉田クリニック、通<br>所リハビリテーショ<br>ン フレディ2 | 弘前市大字百石町<br>49番地1  | スプリンクラー設<br>備未設置 | 消防法<br>第17条<br>第1項 | 診療所部分   | スプリンクラー設備が未設置であり初期消火が期待できず、延焼拡大のおそれがある。         |
| シェアハウス万葉                                     | 黒石市浦町二丁目<br>90番地   | 自動火災報知設備<br>未設置  | 消防法<br>第17条<br>第1項 | 防火対象物全体 | 自動火災報知設備が未設置のため火災の早期発見が遅れ、避難や初期消火に影響が生じるおそれがある。 |
|                                              |                    |                  |                    |         |                                                 |
|                                              |                    |                  |                    |         |                                                 |