

工 事 設 計 書		開示の区分	■ 全 部 開 示 □ 部 分 開 示 □ 非 開 示		
		起 案	令和 年 月 日		
		決 裁	令和 年 月 日		
		設計担当課	消 防 本 部 総 務 課		
		決裁区分	管 理 者	消 防 長	決 裁 (供 覧)
		<input type="checkbox"/> 管 理 者			
<input type="checkbox"/> 消 防 長					
<input type="checkbox"/> 消 防 次 長					
工 事 名 称	令和6年度 (仮称) 東消防署枅形分署庁舎新築工事 (電気設備工事)				消防次長
工 事 場 所	弘前市大字 松原西三丁目地内				
設 計 金 額	¥ 縦 覧				課 長
工 事 期 間	日間 令和 7 年 7 月 31 日迄				
工 施 工 理 由	(仮称) 東消防署枅形分署庁舎新築工事業に係る電気設備工事をするもの。				課長補佐・主幹
工 事 概 要 及 び 仕 様	工種 (電気工事) 青森県設計単価表 (非公表) 等使用 枅形分署庁舎(鉄骨造平家建 延べ面積686.80㎡)及び車庫(鉄骨造平家建 延べ面積149.00㎡)の建設に伴う電気設備工事を行う。				
					係 長
					審 査
					担 当 者

名 称	材質	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	変更数量	単位	変更単価	金額・変更金額	備 考
		総 括 表									
I 庁舎棟			1	式							内訳書のとおり
II 車庫棟			1	式							内訳書のとおり
直接工事費計											
共通仮設費			1	式							
純工事費											
現場管理費			1	式							
工事原価											
一般管理費			1	式							
工事価格											
消費税及び地方消費税額			1	式							工事価格×10%
合計											

名 称	材質	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	変更数量	単位	変更単価	金額・変更金額	備 考
		内 訳 書									
I 庁舎棟											
1. 受変電設備工事			1	式							
2. 幹線設備工事			1	式							
3. 発電機設備工事			1	式							
4. 動力設備工事			1	式							
5. 機械設備機器電源設備工事			1	式							
6. 非常照明・誘導標識設備工事			1	式							
7. 電灯設備工事			1	式							
8. コンセント設備工事			1	式							
9. 縦樋ヒーター・笠木ヒーター設備工事			1	式							
10. 拡声設備工事			1	式							
11. テレビ共聴設備工事			1	式							
12. インターホン設備工事			1	式							
13. 非常呼出設備工事			1	式							
14. 電話・インターネット配線配管設備工事			1	式							
15. 消防無線用配管設備工事			1	式							
計											

名 称	材質	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	変更数量	単位	変更単価	金額・変更金額	備 考
		内 訳 明 細 書									
1. 受変電設備工事											
電線管		G 82 露出 附属品共 材工共	5	m							
電線管		HIVE 16 露出 附属品共 材工共	9	m							
電線管		HIVE 28 露出 附属品共 材工共	8	m							
電線管		FEP 50 埋設 材工共	13	m							
電線管		FEP 80 埋設 材工共	5	m							
異種管接続材		H型 80mm 材工共	1	個							
電線・ケーブル		6kV EM-CET 38Sq 管内 材工共	5	m							
電線・ケーブル		6kV EM-CET 38Sq FEP内 材工共	5	m							
電線・ケーブル		EM-IE 5.5Sq 接地線 材工共	30	m							
電線・ケーブル		EM-IE 14Sq 接地線 材工共	9	m							
電線・ケーブル		EM-IE 38Sq 接地線 材工共	13	m							
コンクリート柱		CP 12-19-350 材工共	1	本							
建柱車		機械経費	1	式							
根枷		CP用 バンド L=1000 材工共	1	か所							
支線材		材工共	1	式							
装柱材		材工共	1	式							
高圧気中開閉器		7.2kV 200A 8kA 方向性 Gr付 SUS LA VT内蔵 省庁仕様 材工共	1	台							
高所作業車		機械経費	1	式							

名 称	材質	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	変更数量	単位	変更単価	金額・変更金額	備 考
屋外型キュービクル			1	式							
キュービクル設置費		据付・耐圧試験等含む	1	式							
高压端末処理材		屋外用 EM-CET 38Sq 材工共	1	か所							
高压端末処理材		屋内用 EM-CET 38Sq 材工共	1	か所							
接地工事 EA,ED,ELH		14φ×1.5m3連-2組 材工共	1	か所							
接地工事 EA,ED		14φ×1.5m3連-2組 材工共	1	か所							
接地工事 EB		14φ×1.5m単独×2 材工共	1	か所							
接地工事 E0		10φ×1.0m単独 材工共	2	か所							
接地極埋設標		金属製 材工共	2	枚							
埋設表示シート		2倍長 材工共	3	m							
消火器		10型ABC蓄圧式 材工共	1	本							
消火器ボックス		ステンレス製、取付共 材工共	1	台							
計											

名 称	材質	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	変更数量	単位	変更単価	金額・変更金額	備 考
2. 幹線設備工事											
電線管		G 54 露出 附属品共 材工共	8	m							
電線管		G 82 露出 附属品共 材工共	5	m							
電線管		FEP 50 埋設 材工共	89	m							
電線管		FEP 80 埋設 材工共	40	m							
異種管接続材		H型 50mm 材工共	4	個							
異種管接続材		H型 80mm 材工共	1	個							
電線・ケーブル		EM-CET 14Sq 管内 材工共	14	m							
電線・ケーブル		EM-CET 22Sq 管内 材工共	5	m							
電線・ケーブル		EM-CET 100Sq 管内 材工共	5	m							
電線・ケーブル		EM-CET 14Sq 天井内 材工共	26	m							
電線・ケーブル		EM-CET 22Sq 天井内 材工共	14	m							
電線・ケーブル		EM-CET 100Sq 天井内 材工共	14	m							
電線・ケーブル		EM-CET 14Sq FEP内 材工共	69	m							
電線・ケーブル		EM-CET 22Sq FEP内 材工共	40	m							
電線・ケーブル		EM-CET 100Sq FEP内 材工共	40	m							
電線・ケーブル		EM-CET 14Sq 盤内ダクト 材工共	4	m							
電線・ケーブル		EM-CET 22Sq 盤内ダクト 材工共	2	m							
電線・ケーブル		EM-CET 100Sq 盤内ダクト 材工共	2	m							
電線・ケーブル		EM-IE 22Sq 接地線 材工共	28	m							

名 称	材質	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	変更数量	単位	変更単価	金額・変更金額	備 考
プルボックス		SS 500×500×400 WP SUS 材工共	1	個							
電灯分電盤		L-1	1	面							
電灯分電盤設置費			1	式							
動力盤		P-1	1	面							
動力盤設置費			1	式							
接地工事 ED		14φ×1.5m単独 材工共	1	か所							
接地工事 EEL		14φ×1.5m単独 材工共	1	か所							
接地極埋設標		金属製 材工共	2	枚							
埋設表示シート		2倍長 材工共	48	m							
ハンドホール		H2-9+R2K-60 材工共	1	基							
ハンドホール		H2-9+S20K-60 材工共	1	基							
ハンドホールセパレータ		900用 プレート・インサート付 材工共	2	個							
計											

名 称	材質	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	変更数量	単位	変更単価	金額・変更金額	備 考
3. 発電機設備工事											
電線管		G 16 露出 附属品共 材工共	2	m							
電線管		G 22 露出 附属品共 材工共	2	m							
電線管		G 28 露出 附属品共 材工共	3	m							
電線管		FEP 30 埋設 附属品共 材工共	29	m							
電線管		FEP 50 埋設 附属品共 材工共	12	m							
異種管接続材		H型 30mm 材工共	2	個							
電線・ケーブル		EM-CE 2Sq-2C 管内 材工共	2	m							
電線・ケーブル		EM-CE 3.5Sq-2C 天井内 材工共	2	m							
電線・ケーブル		EM-CE 3.5Sq-2C FEP内 材工共	12	m							
電線・ケーブル		EM-CET 14Sq 天井内 材工共	4	m							
電線・ケーブル		EM-CET 14Sq 管内 材工共	6	m							
電線・ケーブル		EM-CET 14Sq FEP内 材工共	34	m							
電線・ケーブル		EM-CEES 2Sq-15C 天井内 材工共	1	m							
電線・ケーブル		EM-CEES 2Sq-4C 管内 材工共	2	m							
電線・ケーブル		EM-CEES 2Sq-15C 管内 材工共	2	m							
電線・ケーブル		EM-CEES 2Sq-15C FEP内 材工共	7	m							
電線・ケーブル		EM-IE 5.5Sq 接地線 材工共	18	m							
電線・ケーブル		EM-IE 14Sq 接地線 材工共	8	m							
接地工事 ED		14 φ × 1.5m単独 材工共	1	か所							

名 称	材質	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	変更数量	単位	変更単価	金額・変更金額	備 考
接地工事 ELL		14φ×1.5m3連-2組 材工共	1	か所							
接地極埋設標		金属製 材工共	2	枚							
発電機			1	台							
自動始動盤			1	面							
電源切替盤			1	面							
搬入据付費		発電機・自動始動盤・電源切替盤（平日・日中作業）	1	式							
試運転調整及び消防検査立会費		発電機・自動始動盤・電源切替盤	1	式							
機器運送費		発電機・自動始動盤・電源切替盤	1	式							
計											

名 称	材質	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	変更数量	単位	変更単価	金額・変更金額	備 考
4. 動力設備工事											
電線管		E 19 露出 附属品共 材工共	48	m							
電線管		E 25 露出 附属品共 材工共	44	m							
電線管		PF 22 隠蔽 附属品共 材工共	20	m							
電線・ケーブル		EM-CE 3.5-4C 天井内 材工共	105	m							
電線・ケーブル		EM-CE 3.5-4C PF内 材工共	12	m							
電線・ケーブル		EM-CE 3.5Sq-4C 盤ダクト 材工共	12	m							
電線・ケーブル		EM-ECTF 1.25Sq-6C 天井内 材工共	32	m							
電線・ケーブル		EM-ECTF 1.25Sq-6C PF内 材工共	8	m							
導入線		管内 材工共	92	m							
計											

名 称	材質	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	変更数量	単位	変更単価	金額・変更金額	備 考
5. 機械設備機器電源設備工事											
電線管		PF 16 隠蔽 附属品共 材工共	18	m							
電線管		PF 22 隠蔽 附属品共 材工共	9	m							
電線・ケーブル		EM-EEF 1.6-2C 天井内 材工共	34	m							
電線・ケーブル		EM-EEF 1.6-3C 天井内 材工共	65	m							
電線・ケーブル		EM-EEF 2.0-2C 天井内 材工共	33	m							
電線・ケーブル		EM-EEF 2.0-3C 天井内 材工共	240	m							
電線・ケーブル		EM-EEF 1.6-3C PF内 材工共	28	m							
電線・ケーブル		EM-EEF 2.0-3C PF内 材工共	5	m							
電線・ケーブル		EM-EEF 2.0-2C 盤ダクト 材工共	2	m							
電線・ケーブル		EM-EEF 2.0-3C 盤ダクト 材工共	20	m							
あと付遮音カバー		アウトレットボックス用 材工共	18	枚							
金属製アウトレットボックス C付		四角中浅型 材工共	18	個							
樹脂製アウトレットボックス C付		四角中浅型 材工共	7	個							
ジョイントボックス		樹脂製アウトレットボックス C付 四角中深型 材工共	1	個							
埋込コンセント		2P15A×1+ET 金属P共 材工共	9	個							
埋込コンセント		赤色 2P15AE×2 金属P共 材工共	3	個							
コントローラー取付		全熱交換器用(支給品)3C配線	9	か所							
コントローラー取付		全熱交換器用(支給品)6C配線	4	か所							
計											

名 称	材質	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	変更数量	単位	変更単価	金額・変更金額	備 考
6. 非常照明・誘導標識設備工事											
電線・ケーブル		EM-EEF 1.6-2C 天井内 材工共	11	m							
電線・ケーブル		EM-EEF 2.0-2C 天井内 材工共	43	m							
電線・ケーブル		EM-EEF 2.0-2C 盤ダクト 材工共	2	m							
ジョイントボックス		樹脂製アウトレットボックス C付 四角中深型 材工共	2	個							
照明器具 A1		0.9W 非常灯評定番号LALE- 004 K1-LRS11-1 材工共	3	個							
照明器具 A2		1.0W 非常灯評定番号LALE- 004 K1-LRS11-2 材工共	5	個							
避難口誘導標識		高輝度蓄光式 C級 12cm角硬 質プレート 材工共	9	枚							
通路誘導標識 左矢印		高輝度蓄光式C級 12cm角硬 質プレート 材工共	1	枚							
通路誘導標識 右矢印		高輝度蓄光式C級 12cm角硬 質プレート 材工共	1	枚							
通路誘導標識 右矢印+左矢印 天井用		高輝度蓄光式C級 12cm角硬 質プレート L型プレート 材工共	1	組							
計											

名 称	材質	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	変更数量	単位	変更単価	金額・変更金額	備 考
7. 電灯設備工事											
電線管		G 16 露出 附属品共 材工共	1	m							
電線管		PF 16 隠蔽 附属品共 材工共	137	m							
電線管		PF 22 隠蔽 附属品共 材工共	24	m							
電線・ケーブル		EM-EEF 1.6-3C 管内 材工共	1	m							
電線・ケーブル		EM-EEF 1.6-2C 天井内 材工共	226	m							
電線・ケーブル		EM-EEF 1.6-3C 天井内 材工共	512	m							
電線・ケーブル		EM-EEF 2.0-2C 天井内 材工共	36	m							
電線・ケーブル		EM-EEF 2.0-3C 天井内 材工共	149	m							
電線・ケーブル		EM-EEF 1.6-2C PF内 材工共	68	m							
電線・ケーブル		EM-EEF 1.6-3C PF内 材工共	109	m							
電線・ケーブル		EM-EEF 2.0-3C PF内 材工共	5	m							
電線・ケーブル		EM-EEF 1.6-3C 盤ダクト 材工共	2	m							
電線・ケーブル		EM-EEF 2.0-3C 盤ダクト 材工共	22	m							
あと付遮音カバー		スイッチボックス 1個用 材工共	18	枚							
樹脂製アウトレットボックス C付		四角中浅型 材工共	1	個							
ジョイントボックス		樹脂製アウトレットボックス C付 四角中深型 材工共	87	個							
金属製スイッチボックス C付		1個用 材工共	18	個							
樹脂製スイッチボックス C付		1個用 材工共	33	個							
樹脂製スイッチボックス C付		2個用 材工共	6	個							

名 称	材質	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	変更数量	単位	変更単価	金額・変更金額	備 考
埋込ネームスイッチ ワイドH		1P15A×1 金属P共 材工共	5	個							
埋込ネームスイッチ ワイドH		1P15A×2 金属P共 材工共	4	個							
埋込ネームスイッチ ワイドH		1P15A×3 金属P共 材工共	2	個							
埋込ネームスイッチ ワイドH		1P15A×5 金属P共 材工共	1	個							
埋込ネームスイッチ ワイドH		1P15A×6 金属P共 材工共	1	個							
埋込ネームスイッチ ワイドH		1P15A×1+PL×1 金属P共 材工共	9	個							
埋込ネームスイッチ ワイドH		1P15A×2+PL×1 金属P共 材工共	1	個							
埋込ネームスイッチ ワイドH		1P15A×2+PL×2 金属P共 材工共	3	個							
埋込ネームスイッチ ワイドH		1P15A×4+PL×1 金属P共 材工共	1	個							
埋込ネームスイッチ ワイドH		1P15A3W×1 金属P共 材工共	12	個							
埋込ネームスイッチ ワイドH		1P15A3W×2 金属P共 材工共	5	個							
埋込ネームスイッチ ワイドH		1P15A×2+3W×1 金属P共 材工共	9	個							
埋込ネームスイッチ ワイドH		1P15A3W×1+PL×1 金属P共 材工共	1	個							
埋込ネームスイッチ		1P15A×2 樹脂製防滴P共 材工共	1	個							
埋込ネームスイッチ		1P15A×1+PL×1 金属P共 材工共	2	個							
埋込コンセント		2P15A×1 抜止 金属P共 材工共	1	個							
自動点滅器		100V 3A 材工共	1	個							
熱線センサースイッチ		親機 換気扇連動 材工共	4	個							
熱線センサースイッチ		親機 材工共	1	個							
照明器具 B		ダウンL 100形 7.4W 830lm 防湿防雨型 材工共	9	個							

名 称	材質	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	変更数量	単位	変更単価	金額・変更金額	備 考
照明器具 C		LBF3MP/RP-2-06 材工共	5	個							
照明器具 D		LED投光器 200型 43.3W 6000lm 材工共	2	個							
照明器具 E		LED赤色灯 9.1W 850lm 材工共	1	個							
照明器具 F		LRS9-4-45 材工共	14	個							
照明器具 G		ベースL 43.1W 5690lm 材工共	18	個							
照明器具 H1		LSS9-2-15 材工共	1	個							
照明器具 H2		LSS9-2-30 材工共	1	個							
照明器具 H3		LSS9-4-30 材工共	17	個							
照明器具 H4		LSS9-4-65 材工共	13	個							
照明器具 I		キッチンL 20形 12W 980lm 材工共	1	個							
照明器具 J1		LRS6-2-15 材工共	9	個							
照明器具 J2		LRS6-2-30 材工共	13	個							
照明器具 K		シーリングL 60形 6.0W 580lm 材工共	9	個							
照明器具 L		ベッドL 2.2W 115lm(取付金 具・コンセント共)金属P共 材工共	9	個							
照明器具 M		ベースL 43.1W 6770lm 材工共	15	個							
照明器具 N		ダウンL 60形 4.5W 490lm 防 湿防雨型 材工共	3	個							
照明器具 O		ダウンL 100形 7.3W 700lm 材工共	5	個							
照明器具 P		ダウンL 60形 4.5W 460lm 材工共	4	個							
照明器具 Q		ブラケットL 20形12.0W 1100lm 材工共	6	個							
照明器具 S		耐圧防爆型 56.0W 9100lm 材工共	1	個							

名 称	材質	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	変更数量	単位	変更単価	金額・変更金額	備 考
計											

名 称	材質	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	変更数量	単位	変更単価	金額・変更金額	備 考
8. コンセント設備工事											
電線管		PF 16 隠蔽 附属品共 材工共	210	m							
電線管		PF 22 隠蔽 附属品共 材工共	118	m							
電線・ケーブル		EM-EEF 1.6-2C 天井内 材工共	125	m							
電線・ケーブル		EM-EEF 1.6-3C 天井内 材工共	93	m							
電線・ケーブル		EM-EEF 2.0-2C 天井内 材工共	162	m							
電線・ケーブル		EM-EEF 2.0-3C 天井内 材工共	423	m							
電線・ケーブル		EM-EEF 1.6-2C PF内 材工共	81	m							
電線・ケーブル		EM-EEF 1.6-3C PF内 材工共	116	m							
電線・ケーブル		EM-EEF 2.0-2C PF内 材工共	13	m							
電線・ケーブル		EM-EEF 2.0-3C PF内 材工共	118	m							
電線・ケーブル		EM-EEF 2.0-2C 盤ダクト 材工共	16	m							
電線・ケーブル		EM-EEF 2.0-3C 盤ダクト 材工共	68	m							
あと付遮音カバー		アウトレットボックス用 材工共	18	枚							
金属製アウトレットボックス C付		四角中浅型 材工共	18	個							
樹脂製アウトレットボックス C付		四角中浅型 材工共	77	個							
ジョイントボックス		樹脂製アウトレットボックス C付 四角中深型 材工共	23	個							
埋込コンセント		2P15A×2 金属P共 材工共	34	個							
埋込コンセント		2P15A×1+ET 金属P共 材工共	10	個							
埋込コンセント		2P15A×2+ET 金属P共 材工共	15	個							

名 称	材質	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	変更数量	単位	変更単価	金額・変更金額	備 考
埋込コンセント		2P15AE×2 金属P共 材工共	3	個							
防雨コンセント		2P15AE×2+ET 抜止 材工共	8	個							
埋込コンセント		赤色 2P15AE×2 金属P共 材工共	13	個							
埋込センサー付ナイトライト		熱線・明るさセンサー・コンセント(2P15A×1)付 金属P共 材工共	3	個							
埋込コンセント(無線UPS用)		赤色 接地2P30A×1 抜止 金属P共 材工共	1	個							
露出コンセント(端子盤内・UPS系統用)		ダブル 材工共	1	個							
ハーネスジョイントボックス		赤色 3心2分岐 発電回路分 材工共	8	個							
ハーネス用OAタップ 抜止		赤色 接地2P15A×4ケ口 3m ケーブル付 発電回路分 材工共	13	個							
ノズルプレート		金属製 材工共	6	枚							
計											

名 称	材質	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	変更数量	単位	変更単価	金額・変更金額	備 考
9. 縦樋ヒーター・笠木ヒーター設備工事											
電線管		PF 16 隠蔽 附属品共 材工共	6	m							
電線管		PF 22 隠蔽 附属品共 材工共	17	m							
電線・ケーブル		EM-EEF 1.6-3C 天井内 材工共	45	m							
電線・ケーブル		EM-EEF 2.0-3C 天井内 材工共	72	m							
電線・ケーブル		EM-EEF 1.6-3C PF内 材工共	6	m							
電線・ケーブル		EM-EEF 2.0-3C PF内 材工共	4	m							
電線・ケーブル		EM-EEF 2.0-3C 盤ダクト 材工共	4	m							
電線・ケーブル		EM-CEES 1.25-3C 天井内 材工共	16	m							
電線・ケーブル		EM-CEES 1.25-3C PF内 材工共	1	m							
電線・ケーブル		EM-CEES 1.25-3C 盤ダクト 材工共	2	m							
ブルボックス		SS 200×200×100 SUS WP 材工共	10	個							
樹脂製アウトレットボックス C付		四角中浅型 材工共	10	個							
ジョイントボックス		樹脂製アウトレットボックス C付 四角中深型 材工共	7	個							
防雨コンセント (ブルボックス内)		2P15AE×2+ET 抜止 材工共	10	個							
縦樋ヒーター		100V 20W型 6m 材工共	6	本							
縦樋ヒーター		100V 20W型 9m 材工共	4	本							
均熱笠木ヒーター		200V 4.22㎡	1	ユニット							
均熱笠木ヒーター		200V 2.6㎡	1	ユニット							
リードケーブル(笠木ヒーター用)		RHV 3.5sq-1C	50	m							

名 称	材質	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	変更数量	単位	変更単価	金額・変更金額	備 考
端末接続材(笠木ヒーター用)			1	式							
白金測温抵抗体(笠木ヒーター用)		リードケーブル付	1	本							
温度制御装置(笠木ヒーター用)			1	台							
雑材・消耗品(笠木ヒーター用)			1	式							
ヒーター布設工事		笠木ヒーター	1	式							
試運転調整費		笠木ヒーター	1	式							
計											

名 称	材質	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	変更数量	単位	変更単価	金額・変更金額	備 考
10.拡声設備工事											
電線管		PF 16 隠蔽 附属品共 材工共	17	m							
電線・ケーブル		EM-AE 1.2-2C 天井内 材工共	180	m							
電線・ケーブル		EM-AE 1.2-2C PF内 材工共	17	m							
プルボックス		SS 100×100×100 WP SUS 材工共	1	個							
樹脂製アウトレットボックス C付		四角中浅型 材工共	2	個							
ジョイントボックス		樹脂製アウトレットボックス C付 四角中深型 材工共	2	個							
樹脂製スイッチボックス C付		1個用 材工共	1	個							
夜間スイッチ (拡声用)		1P15A×1 金属製P共 材工共	1	個							
卓上型アンプ (消防無線ラック内)		60W 材工共	1	台							
卓上型マイク		材工共	1	台							
天井埋込スピーカー		3W ATT付 材工共	23	個							
天井埋込スピーカー		防滴型 材工共	3	個							
ホーンスピーカー		5W 材工共	2	個							
ノズルプレート		金属製 材工共	1	枚							
防雨入線カバー		材工共	1	個							
計											

名 称	材質	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	変更数量	単位	変更単価	金額・変更金額	備 考
11.テレビ共聴設備工事											
電線管		PF 16 隠蔽 附属品共 材工共	8	m							
電線管		PF 22 隠蔽 附属品共 材工共	4	m							
電線・ケーブル		EM-S5C-FB 天井内 材工共	35	m							
電線・ケーブル		EM-S5C-FB PF内 材工共	15	m							
樹脂製アウトレットボックス C付		四角中浅型 材工共	3	個							
テレビ端子		金属P共 材工共	2	個							
テレビ機器収容箱 TV-1		露出型 参考寸法450W×450H×120D 材工共	1	面							
ブースター (TV-1内)		SH・UF-1 材工共	1	個							
分配器 (TV-1内)		2分配 材工共	1	個							
露出コンセント (TV-1内)		ダブル 材工共	1	個							
テレビアンテナ		AU-1 材工共	1	組							
テレビアンテナ		BS・CSA-60 材工共	1	組							
アンテナマスト		壁面取付 4m 60φ用鋼製 取付金具共 材工共	1	基							
防雨入線カバー		材工共	1	個							
計											

名 称	材質	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	変更数量	単位	変更単価	金額・変更金額	備 考
12.インターホン設備工事											
電線管		PF 16 隠蔽 附属品共 材工共	21	m							
電線・ケーブル		EM-AE 1.2-2C 天井内 材工共	45	m							
電線・ケーブル		EM-AE 1.2-3C 天井内 材工共	2	m							
電線・ケーブル		EM-AE 1.2-4C 天井内 材工共	2	m							
電線・ケーブル		EM-AE 1.2-3P 天井内 材工共	4	m							
電線・ケーブル		EM-AE 1.2-5P 天井内 材工共	32	m							
電線・ケーブル		EM-AE 1.2-2C PF内 材工共	20	m							
電線・ケーブル		EM-AE 1.2-5P PF内 材工共	2	m							
あと付遮音カバー		スイッチボックス 1個用 材工共	9	枚							
金属製スイッチボックス C付		1個用 材工共	9	個							
樹脂製スイッチボックス C付		1個用 材工共	2	個							
複合式インターホン(事務室-仮眠室)		親機 10局用 材工共	1	台							
複合式インターホン(事務室-仮眠室)		子機 材工共	9	台							
ターミナルボックス		複合式インターン用 材工共	1	個							
電源アダプタ		複合式インターン用 材工共	1	個							
インターホン(事務室-ポーチ)		カラーモニター付親機・カメラ付子機 材工共	1	組							
計											

名 称	材質	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	変更数量	単位	変更単価	金額・変更金額	備 考
13.非常呼出設備工事											
電線管		PF 16 隠蔽 附属品共 材工共	2	m							
電線・ケーブル		EM-AE 1.2-2C 天井内 材工共	4	m							
電線・ケーブル		EM-AE 1.2-2C PF内 材工共	2	m							
樹脂製スイッチボックス C付		1個用 材工共	2	個							
警報ブザー		ランプ付 材工共	1	個							
非常用押しボタン		材工共	1	個							
計											

名 称	材質	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	変更数量	単位	変更単価	金額・変更金額	備 考
14.電話・インターネット配線配管設備工事											
電線管		G 16 露出 附属品共 材工共	3	m							
電線管		G 28 露出 附属品共 材工共	22	m							
電線管		PF 16 隠蔽 附属品共 材工共	66	m							
電線管		PF 22 隠蔽 附属品共 材工共	51	m							
電線管		PF 28 隠蔽 附属品共 材工共	43	m							
電線管		FEP 30 埋設 材工共	90	m							
異種管接続材		H型 30mm 材工共	4	個							
電線・ケーブル		EM-UTP 4P(Cat6) 天井内 材工共	58	m							
電線・ケーブル		EM-UTP 4P(Cat6) PF内 材工共	31	m							
電線・ケーブル		EM-EBT 0.4-2P 天井内 材工共	58	m							
電線・ケーブル		EM-EBT 0.4-2P PF内 材工共	31	m							
電線・ケーブル		EM-IE 5.5Sq 接地線 材工共	47	m							
導入線		PF内 材工共	134	m							
樹脂製アウトレットボックス C付		四角中浅型 材工共	14	個							
電話・情報用アウトレット		壁用 1連金属P 6極4芯・8極8芯 材工共	3	個							
電話・情報用アウトレット		床用 6極4芯・8極8芯 材工共	5	個							
カバープレート		金属製 材工共	6	枚							
端子盤 T-1		露出型 参考寸法600W×800H×200D 材工共	1	面							
露出コンセント(T-1内)		ダブル 材工共	1	個							

名 称	材質	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	変更数量	単位	変更単価	金額・変更金額	備 考
接地工事 ELt		14φ×1.5m単独 材工共	1	か所							
接地工事 ELL		14φ×1.5m3連-2組 材工共	1	か所							
接地極埋設標		金属製 材工共	2	枚							
計											

名 称	材質	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	変更数量	単位	変更単価	金額・変更金額	備 考
15.消防無線用配管設備工事											
電線管		PF 16 隠蔽 附属品共 材工共	2	m							
電線管		PF 28 隠蔽 附属品共 材工共	43	m							
導入線		PF内 材工共	44	m							
樹脂製アウトレットボックス C付		四角中浅型 材工共	6	個							
カバープレート		金属製 材工共	3	枚							
防雨入線カバー		材工共	3	個							
アンテナマスト 消防無線用		壁面取付 4m 鋼製 取付金具 共 材工共	3	基							
計											

名 称	材質	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	変更数量	単位	変更単価	金額・変更金額	備 考
		内 訳 書									
Ⅱ 車庫棟											
1. 幹線設備工事			1	式							
2. 電灯・コンセント設備工事			1	式							
3. 弱電設備工事			1	式							
計											

名 称	材質	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	変更数量	単位	変更単価	金額・変更金額	備 考
		内 訳 明 細 書									
1. 幹線設備工事											
電線管		FEP 30 埋設 材工共	35	m							
電線管		FEP 50 埋設 材工共	8	m							
電線・ケーブル		EM-CE 8Sq-3C FEP内 材工共	54	m							
電線・ケーブル		EM-IE 5.5Sq 接地線 材工共	23	m							
電灯分電盤		L-2 材工共	1	面							
接地工事 ED		14φ×1.5m単独 材工共	1	か所							
接地工事 EEL		14φ×1.5m単独 材工共	1	か所							
接地極埋設標		金属製 材工共	2	枚							
埋設表示シート		2倍長 材工共	41	m							
ハンドホール		H2-9+S20K-60 材工共	1	基							
ハンドホールセパレータ		900用 プレート・インサート付 材工共	1	基							
根切り(車庫棟弱電分を含む)		バックホウ 0.13m ³	15.0	m ³							
埋戻し(車庫棟弱電分を含む)		バックホウ 0.13m ³	14.9	m ³							
発生土処理		構内敷きならし	0.04	m ³							
タンパ運転		60～80kg	1	日							
バックホウ運転		0.13m ³	1	日							
運搬機械運転		トラック 普通用 2t積	1	運転日							
計											

名 称	材質	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	変更数量	単位	変更単価	金額・変更金額	備 考
2. 電灯・コンセント設備工事											
電線管		E 19 露出 附属品共 材工共	61	m							
電線管		E 25 露出 附属品共 材工共	15	m							
電線・ケーブル		EM-EEF 1.6-2C 鉄骨部露出 材工共	29	m							
電線・ケーブル		EM-EEF 1.6-3C 鉄骨部露出 材工共	91	m							
電線・ケーブル		EM-EEF 2.0-3C 鉄骨部露出 材工共	35	m							
電線・ケーブル		EM-EEF 1.6-2C 管内 材工共	25	m							
電線・ケーブル		EM-EEF 1.6-3C 管内 材工共	44	m							
電線・ケーブル		EM-EEF 2.0-3C 管内 材工共	11	m							
プルボックス		SS 200×200×100 WP SUS 材工共	3	個							
金属製アウトレットボックス C付		四角中浅型 材工共	6	個							
樹脂製アウトレットボックス C付		四角中浅型 材工共	3	個							
ジョイントボックス		樹脂製アウトレットボックス C付 四角中深型 材工共	7	個							
金属製露出スイッチボックス		1個用 1方出 E19 材工共	12	個							
金属製露出スイッチボックス		1個用 1方出 E25 材工共	1	個							
埋込ネームスイッチ		1P15A×2 金属P共 材工共	2	個							
埋込ネームスイッチ		1P15A×3 金属P共 材工共	1	個							
埋込コンセント		2P15A×1 金属P共 材工共	3	個							
埋込コンセント		2P15A×2+ET 金属P共 材工共	7	個							
防雨コンセント (プルボックス内)		2P15A×2+ET 抜止 材工共	3	個							

名 称	材質	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	変更数量	単位	変更単価	金額・変更金額	備 考
照明器具 C		LBF3MP/RP-2-06 材工共	1	個							
照明器具 M		ベースL 43.1W 6770lm 材工共	5	個							
照明器具 R		LSS1-4-30 片反射笠付 材工共	6	個							
縦樋ヒーター		100V 20W型 9m 材工共	3	本							
避難口誘導標識		高輝度蓄光式 C級 12cm角硬質プレート 材工共	2	枚							
計											

名 称	材質	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	変更数量	単位	変更単価	金額・変更金額	備 考
3. 弱電設備工事											
電線管		G 28 露出 附属品共 材工共	3	m							
電線管		E 19 露出 附属品共 材工共	12	m							
電線管		FEP 30 埋設 材工共	19	m							
異種管接続材		H型 30mm 材工共	2	個							
電線・ケーブル		EM-AE 1.2-2C 鉄骨部露出 材工共	12	m							
電線・ケーブル		EM-AE 1.2-2C 管内 材工共	12	m							
電線・ケーブル		EM-CPEE 1.2-2C 管内 材工共	3	m							
電線・ケーブル		EM-CPEE 1.2-2C FEP内 材工共	19	m							
プルボックス		SS 100×100×100 WP SUS 材工共	1	個							
金属製アウトレットボックス C付		四角中浅型 材工共	1	個							
金属製露出スイッチボックス		1個用 1方出 E19 材工共	1	個							
ホーンスピーカー		5W 材工共	2	個							
ノズルプレート		金属製 材工共	1	枚							
防雨入線カバー		材工共	1	個							
埋設表示シート		2倍長 材工共	19	m							
計											