

火気を使う器具を使用するときは 届出や消火器の準備が必要です

祭礼、縁日、花火大会、展示会などの不特定多数の来場者等が集まる各種イベントにおいては、火災が発生すると大きな被害となるおそれがあります。

このような場所で火気等を使用する器具を取り扱う場合は、「火災予防条例」に基づいて『露店等の開設』を届出し、『消火器』を準備しなければなりません。

各種イベントの主催者、出店者及び関係者の皆さまは、下記事項に注意して火災予防に努めてください。

火気等を使用する器具の取り扱いに係る火災予防上のポイント！

※裏面で露店の防火安全をチェックしてください。

- 燃料を補給するときは、必ずエンジンを停止してから安全な場所で給油する。
- 火気から離れた避難の障害にならない位置で使用する。
- 長時間稼働する場合は、適時にエンジンを停止させ、過熱に注意する。



- ガソリンは、金属製容器で貯蔵し、高温になるところや直射日光を避け通気性のよい場所に保管する。
- 容器の蓋を開ける前に圧力調整ねじを緩めて圧抜きをする。
- ガソリンを取り扱っている周辺で、火気や火花を出す機械器具等を使用しない。

- 火気使用器具周辺には、可燃物を置かない。



- 風除け、床等は、不燃性のものを使用する。




- ホースと器具・ポンベの接続部には、ホースバンドを取り付けること。

- 火災が発生した場合に備え、設置場所や取扱い方法を把握する。
- 消火器が腐食しているものや、安全栓が抜けている物は使用しない。




- 不燃性の台を使用する。



- カセットコンロを覆うような鍋や鉄板は使用しない。
- カセットコンロを2台以上並べて使用しない。

- ポンベは、鎖等で固定し、安全な場所に設置する。
- 直射日光や火気の近くを避けた場所に設置する。
- ホースはひび割れや劣化したものを使用しないこと。
- 使用後は、元栓を閉めること。



- 電気器具を使用する際は、たこ足配線をしてはいけない。

露店等の防火安全チェックシート

チェック項目を参照に実施状況を確認して下さい。

項 目	チェック
・ 設営状況	
避難通路等の障害になっていないか	<input type="checkbox"/>
消防水利の妨げになる場所に設営していないか	<input type="checkbox"/>
強風等で屋台・テントが倒壊・飛散しないように固定してあるか	<input type="checkbox"/>
火災時すぐに 119 番通報が出来る体制は整っているか	<input type="checkbox"/>
・ 消火器	
10 型以上（推奨）を備えてあるか	<input type="checkbox"/>
使用期限内か	<input type="checkbox"/>
変形・腐食はないか	<input type="checkbox"/>
取り扱いを熟知しているか	<input type="checkbox"/>
・ 発電機	
設置場所は安全な場所か	<input type="checkbox"/>
燃料の確認をしたか（油種・残量）	<input type="checkbox"/>
取り扱いを熟知しているか	<input type="checkbox"/>
・ ガソリン携行缶	
火気からの距離は保たれているか	<input type="checkbox"/>
直射日光に当たらない通気性の良い場所に設定されているか	<input type="checkbox"/>
貯蔵に適した容器に入っているか（○：金属製（UNマーク付）×：樹脂製）	<input type="checkbox"/>
取扱量は（灯油を含む）40ℓ未満か	<input type="checkbox"/>
取り扱いを熟知しているか	<input type="checkbox"/>
・ LP ガスボンベ	
火気からの距離は保たれているか	<input type="checkbox"/>
直射日光に当たらない通気性の良い場所に設定されているか	<input type="checkbox"/>
転倒防止措置が施されているか	<input type="checkbox"/>
ゴムホースの接続は適切で劣化はしていないか	<input type="checkbox"/>
・ コンロ	
周囲は可燃物から 15 cm以上、上方 1m 以上の距離が保たれているか	<input type="checkbox"/>
可燃物の上で使用していないか	<input type="checkbox"/>
転倒・落下のおそれはないか	<input type="checkbox"/>
カセットコンロは安全に使用しているか	<input type="checkbox"/>

お問い合わせ

弘前地区消防事務組合 消防本部予防課

TEL 0172-32-5104（予防課直通）

または最寄りの消防署・分署へどうぞ。

